

znak sprawy: DF.I.3431 - 4/10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Docieplenie dachów i stropodachów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli”

### **Uwagi do projektu budowlano-wykonawczego i kosztorysów nakładczych**

Proszę przyjąć następujące aktualne, zweryfikowane przez projektanta, dane do projektu oraz odpowiednio zweryfikować kosztorysy nakładcze w celu właściwego sporządzenia kosztorysu ofertowego.

- ocieplenie stropodachu części wyższej szkoły laminowanymi papą płytami styropianowymi gr. 13 cm o współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda=0,038$  W/mK
- ocieplenie stropodachu części niższej szkoły laminowanymi papą płytami styropianowymi gr. 13 cm o współczynniku przewodności  $\lambda=0,038$  W/mK
- ocieplenie stropodachu łącznika pomiędzy budynkami administracyjnym i warsztatów laminowanymi papą płytami styropianowymi gr. 13 cm o współczynniku przewodności  $\lambda=0,038$  W/mK
- ocieplenie dachu warsztatów laminowanymi papą płytami styropianowymi gr.12 cm o współczynniku przewodności  $\lambda=0,038$  W/mK
- ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i łącznika laminowanymi papą płytami styropianowymi gr. 13 cm o współczynniku przewodności  $\lambda=0,038$  W/mK
- ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku administracyjnego granulatem z wełny mineralnej gr. 14 cm o współczynniku przewodności  $\lambda=0,041$  W/mK. Dopuszcza się ocieplenie dachu wełną mineralną laminowaną papą układaną na powierzchni dachu o gr. 14 cm o współczynniku przewodności  $\lambda=0,041$  W/mK lub laminowanymi papą płytami styropianowymi gr. 14 cm (styropian EPS 100-038).

Technologia pokrycia dachu winna być wykonana w systemie NRO (nie rozprzestrzeniający ognia)

Włodzimierz Piegat

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Dróg  
i Funduszy Zewnętrznych  
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej  
Woli