











## Znaki ewakuacyjne

 <p>Kierunek drogi ewakuacyjnej</p>  <p>Drzwi ewakuacyjne</p>	<p>Znaki kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej i drzwi ewakuacyjne stosuje się do oznakowania drzwi skrzydłowych przegradzających ustaloną drogę ewakuacyjną w tym także wyjściowych do przedsionka poza drogami, o których mowa przy znaku wyjście ewakuacyjne. Znaki drzwi ewakuacyjne powinien towarzyszyć znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej. Znaki te umieszcza się razem na drodze ewakuacyjnej, chyba, że drzwi są bezpośrednio widoczne. W sytuacji, kiedy zmienia się kierunek drogi ewakuacyjnej za drzwiami skrzydłowymi przegradzającymi tą drogę należy te dwa znaki umieścić razem nad drzwiami skrzydłowymi w określonym wariantcie. W sytuacji, gdy droga ewakuacyjna nie będzie zmieniała kierunku umieszcza się jedynie znak drzwi ewakuacyjne.</p>
 <p>Wyjście ewakuacyjne</p>	<p>Należy stosować do oznakowania drzwi przegradzających ustaloną drogę ewakuacyjną, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których są wymagane co najmniej dwa takie wyjścia,</li> <li>– wyjścia prowadzące z budynku, innego obiektu budowlanego na zewnątrz,</li> <li>– wyjścia prowadzące do innej strefy pożarowej w tym na obudowaną i zamkniętą klatkę schodową w budynkach wysokich i wysokościowych,</li> <li>– wyjścia prowadzącego przez przedsionek drzwi wyjściowych z przedsionka.</li> </ul> <p>Znak ten należy umieszczać nad wyżej wymienionymi drzwiami.</p>
 <p>Przesunąć w celu otwarcia</p>	<p>Znak ten umieszcza się na drzwiach przesuwanych wyjścia ewakuacyjnego. Strzałka na znaku wskazuje kierunek otwierania tych drzwi.</p>

 <p>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej</p>	<p>Znaki te stosuje się w celu oznakowania miejsc, w których kierunek ewakuacji może budzić wątpliwość, a mianowicie gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nie jest widoczny znak wyjście ewakuacyjne lub drzwi ewakuacyjne,</li> <li>widoczny jest więcej niż jeden znak wyjście ewakuacyjne a ludzie zgodnie z planem ewakuacji powinni poruszać się tylko w jednym kierunku.</li> </ul> <p>Znaki te umieszcza się na wysokości około 150 cm od podłogi lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości około 200 cm od podłogi i, tam gdzie jest to możliwe, prostopadłe do kierunku ruchu informowanych ludzi.</p>
 <p>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół</p>  <p>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę</p>	<p>Stosuje się je wówczas, gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami. Umieszczane winny być:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>na ścianie przylegającej do tego biegu schodów którymi prowadzi droga ewakuacyjna, jeżeli będzie on widoczny z korytarza lub pomieszczeń wychodzących bezpośrednio na schody,</li> <li>nad drogą ewakuacyjną prostopadłe do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu schodów którym przebiega droga ewakuacyjna,</li> <li>nad drzwiami przegradzającymi drogę ewakuacyjną, jeżeli bezpośrednio za nimi znajdują się schody usytuowane: na przedłużeniu dotychczasowej drogi, prostopadłe do dotychczasowej drogi, przy czym droga ewakuacyjna prowadzi na bliższy z biegów tych schodów.</li> </ul> <p>Znaki te umieszcza się na wysokości około 150 cm od podłogi, lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości około 200 cm od podłogi i tam gdzie jest to możliwe prostopadłe do kierunku ruchu informowanych ludzi.</p>
	<p>Umieszczany na drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, otwieranych pod wpływem pchnięcia.</p>

Pchać, aby otworzyć	
 Ciągnąć, aby otworzyć	Umieszczany na drzwiach, otwieranych pod wpływem pociągnięcia
 Stłuc, aby uzyskać dostęp	Stosowany tam gdzie niezbędne jest stłuczenie szyby w celu uzyskania możliwości wyjścia, dostępu do klucza lub systemu otwarcia.